

# ZERTIFIKAT

## Genehmigung zur Nutzung eines Prüfzeichens

Handelsname des Heizöladditivs ..... **ecotherm futur 2<sup>\*)</sup>**  
Mischungsverhältnis mit Heizöl EL ..... **1 : 2000**  
Prüfbericht-Nr. .... **81 04 99 75 34**  
Genehmigungsinhaber ..... **Innospec Limited**  
**Thiesstraße 61**  
**44649 Herne**

<sup>\*)</sup> Herstellerbezeichnung des Additivs: 06-028/3

Das aschefrei verbrennende Heizöladditiv **ecotherm futur 2<sup>®</sup>** wurde in schwefelarmem Heizöl von der TÜV NORD Systems GmbH & Co. KG in einem praxisorientierten Langzeittest geprüft. Dabei wurden im Vergleich zu additivfreiem Standard Heizöl EL folgende Leistungsmerkmale festgestellt:

- ◆ **Niedrigerer Energieverbrauch durch besseren thermischen Wirkungsgrad**
- ◆ **Stauscheibe und Kesselinnenraum nahezu ablagerungsfrei, Düse nicht verschmutzt**
- ◆ **Keine Alterungsprodukte im Lagertank und Filter wegen höherer Heizölstabilität:**
  - **99 % weniger thermisches Sediment**
  - **95 % weniger Lagersediment**
- ◆ **Deutlich verbesserte Betriebssicherheit**

TÜV NORD Systems GmbH & Co. KG  
Abteilung Prozessindustrie



Dipl.-Ing. (FH) M. Lukas, MBA

Essen, 13. Januar 2014

